

PENGUMUMAN HASIL PELELANGAN

No. 23.41.738/Pokja ULP III/2017

Paket Pekerjaan

Pengadaan dan Pemasangan LPJU untuk Jaringan Listrik di Kawasan Wisata Kebumen, Petanahan, Puring, Ayah dan Sempor, Poncowarno, Padureso, dan Prembun

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 16.41.737/Pokja ULP III/2017 tanggal 9 Oktober 2017 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU untuk Jaringan Listrik di Kawasan Wisata Kebumen, Petanahan, Puring, Ayah dan Sempor, Poncowarno, Padureso, dan Prembun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen, dengan ini Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) III Kabupaten Kebumen T.A. 2017 mengumumkan hasil pelelangan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU untuk Jaringan Listrik di Kawasan Wisata Kebumen, Petanahan, Puring, Ayah dan Sempor, Poncowarno, Padureso, dan Prembun sebagai berikut:

No	Penyedia	HasilEvaluasi	Keterangan
1	PT. ROYAL CITRA ABADI	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Administrasi (Tidak menyampaikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan)
2	PT TIGA PUTRA ABADI	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis (Spesifikasi Teknis yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan, dalam spesifikasi teknis tidak mencantumkan klausul "dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia harus menyampaikan garansi produk yang dikeluarkan oleh pabrik/prinsipal, apabila produk LED yang ditawarkan produk import maka penyedia jasa wajib menyampaikan Certificate Of Origin (COO) dan garansi produk yang dikeluarkan oleh pabrik/principal" sebagaimana Addendum Dokumen No. 3.41.593/Pokja ULP III/Add/2017 tanggal 25 September 2017, dan personil operator Truck Mounted Crane tidak memiliki SKT dengan Kode TM012 sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan)
3	CV. ADI NUGROHO	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis, (Spesifikasi Tiang Pall Oktagonal kurang dari yang dipersyaratkan yaitu untuk ketebalan 3,5 mm s.d 4,0 mm yang ditawarkan 3,2 mm, dan spesifikasi teknis ketebalan stang ornament berbeda dengan brosur)

4	CV MADA PERKASA	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis (Spesifikasi Teknis yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan, dalam spesifikasi teknis tidak mencantumkan klausul “dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia harus menyampaikan garansi produk yang dikeluarkan oleh pabrik/prinsipal, apabila produk LED yang ditawarkan produk import maka penyedia jasa wajib menyampaikan Certificate Of Origin (COO) dan garansi produk yang dikeluarkan oleh pabrik/principal” sebagaimana Addendum Dokumen No. 3.41.593/Pokja ULP III/Add/2017 tanggal 25 September 2017)
5	CV. MANDIRI JAYA UTAMA	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis, (Spesifikasi teknis ketebalan Tiang Pall Oktagonal yang ditawarkan tidak sesuai dengan brosur)
6	CV. RAJA AGUNG	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis, (Spesifikasi Tiang Pall Oktagonal yang ditawarkan untuk ketebalannya tidak didukung oleh brosur (dalam brosur tidak tercantum ketebalannya)
7	PT. TRITUNGGAL KARYINDOTEKUHEHNIK	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur pada Evaluasi Teknis, (tidak dapat menyediakan tenaga ahli Ahli Teknik Tenaga Listrik (AE 401)

Demikian untuk diketahui dan terimakasih.

Kebumen, 9 Oktober 2017

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) III
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017